



## BESCHLUSSVORLAGE

Fachamt/Antragsteller/in

Datum

Drucksachen-Nr.: - AZ:

Kämmerei	27.03.2008	0843/08 - I/326
----------	------------	-----------------

### Beratungsfolge

Gremium	Sitzungsdatum	TOP	Abst. Ergebnis
Magistrat	07.04.2008	3.2	
Sozial-, Jugend- und Sportausschuss	14.04.2008	3	
Bauausschuss	16.04.2008	4	
Finanz- und Wirtschaftsausschuss	22.04.2008	4	
Stadtverordnetenversammlung	29.04.2008	7	

### Betreff:

**Überplanmäßige Ausgaben gemäß § 100 Abs. 1 Hessische Gemeindeordnung  
Sporthalle Dutenhofen**

### Anlage/n:

ohne Anlagen

### Beschluss:

Im Unterabschnitt 56010 - Sportanlagen Hochbaumaßnahmen - werden bei der Haushaltsstelle 2.56010.949000 -Allgemeiner Investitionsaufwand- für die Demontage der schadhaften Deckenabhängung in der Sporthalle Dutenhofen, für die komplette Ausführungsplanung und die Erstellung eines Standsicherheitsnachweises überplanmäßige Mittel in Höhe von 70.000 Euro bereitgestellt.

Wetzlar, den 02.04.2008

gez. Dette

## **Begründung:**

Bei der vorgenannten Haushaltsstelle 2.56010.949000 -Allgemeiner Investitionsaufwand- wurde im Hinblick auf die vorgesehene Flachdachsanierung der Sporthalle Dutenhofen für erforderliche Planungs- und Gutachterkosten ein Teilansatz von 10.000 Euro eingestellt.

Am 01.02.2008 wurde durch einen Statiker/Gutachter eine Untersuchung der Dachkonstruktion in der Halle durchgeführt. In dem am selben Tage vorgelegten Untersuchungsergebnis wird auf den desolaten Zustand der abgehängten Decke des 1970 erstellten Hallenteils hingewiesen; es wurde die Demontage der gesamten Deckenabhängung und die Hallensperrung empfohlen.

Zur Vermeidung von Personenschäden durch herabstürzende Deckenteile wurde vom Planungs- und Hochbauamt in Absprache mit dem Sportamt die sofortige Hallensperrung angeordnet.

Die Durchführung der Demontearbeiten einschließlich Baureinigung erfolgte in der Zeit vom 04.02. bis 13.02.2008. Die Sperrung der Halle wurde mit Abschluss der Demontearbeiten wieder aufgehoben.

Als weitere Maßnahme wurden zur Entlastung der Dachkonstruktion durch stehendes Oberflächenwasser in zwei Deckenfeldern zusätzliche Dachgullys eingebaut.

Für die komplette Ausführungsplanung und die Erstellung eines Standsicherheitsnachweises unter Einbeziehung des vorhandenen Teilansatzes von 10.000 Euro sind jedoch weitere Mittel in Höhe von 70.000 Euro erforderlich.

Die Deckung der überplanmäßigen Ausgaben erfolgt durch Umschichtungen im Zuge des Nachtragshaushaltsplanes 2008.