

Nordflügel

NE UG-1
320 m²

NE UG-2
426 m²

NE UG-3
317 m²

Ostflügel
NE UG-4
485 m²

Westflügel

LEGENDE

-  Brandabschnittswand
-  feuerbeständige Wand (F90)
-  feuerhemmende Wand (F30)
-  Wand in Bauart einer Brandwand
-  mehrgeschossiges Foyer
-  notwendiger Flur
-  notwendiger Treppenraum
-  Rettungsweg
-  2. Rettungsweg
-  Rauchschutztür
-  feuerhemmende Tür
-  feuerhemmende Rauchschutztür
-  feuerbeständige Tür
-  dicht- und selbstschließende Tür
-  Rauchmelderüberwachung

Leitungsanlagen, die nicht in qualifizierten Installationsschächten (F90) geführt sind, sind gemäß MLAR bzw. M-LüAR in Deckenebene feuerbeständig zu schotten. Die vorhandene Haustechnikinstallation ist entsprechend zu überprüfen und zu ertüchtigen.



Projekt "NEUES RATHAUS" WETZLAR		
Darstellung GRUNDRISS UNTERGESCHOSS		
gezeichnet ja / 14.11.12	Projekt-Nr. 08 748	Plan Nr. BK 2
REICHMANN + PARTNER Ingenieurgesellschaft mbH + Co. KG BÜRO EHRINGSHAUSEN Eichenweg 1 35630 Ehringshausen Telefon: 0 64 43 / 82 40 - 0 BÜRO ERFURT Meuselwitzer Strasse 11 99092 Erfurt Telefon: 0 3 61 / 7 49 06 - 10 Internet: www.reichmann-partner.de		