

Nordflügel

Ostflügel

Westflügel

LEGENDE

-  Brandabschnittswand
-  feuerbeständige Wand (F90)
-  feuerhemmende Wand (F30)
-  Wand in Bauart einer Brandwand
-  mehrgeschossiges Foyer
-  Leica MS
-  notwendiger Flur
-  notwendiger Treppenraum
-  Rettungsweg
-  2. Rettungsweg
-  Rauchschutztür
-  feuerhemmende Tür
-  feuerhemmende Rauchschutztür
-  feuerbeständige Tür
-  dicht- und selbstschließende Tür
-  Rauchmelderüberwachung



Leitungsanlagen, die nicht in qualifizierten Installationsschächten (F90) geführt sind, sind gemäß MLAR bzw. M-LüAR in Deckenebene feuerbeständig zu schotten. Die vorhandene Haustechnikinstallation ist entsprechend zu überprüfen und zu ertüchtigen.

REICHMANN
+ PARTNER
INGENIEUR
GESELLSCHAFT

Projekt
"NEUES RATHAUS" WETZLAR

Darstellung
GRUNDRISS 3.OBERGESCHOSS

gezeichnet	Projekt-Nr.	Plan Nr.
ja / 12.12.12	08 748	BK 6

REICHMANN + PARTNER
Ingenieurgesellschaft mbH + Co. KG
BÜRO EHRINGSHAUSEN
Eichenweg 1
35630 Ehringhausen
Telefon: 0 64 43 / 82 40 - 0
BÜRO ERFURT
Meuselwitzer Strasse 11
99092 Erfurt
Telefon: 0 3 61 / 7 49 06 - 10
Internet: www.reichmann-partner.de