



BESCHLUSSVORLAGE

Fachamt/Antragsteller/in

Datum

Drucksachen-Nr.: - AZ:

Amt für Brandschutz	14.11.2017	0778/17 - I/254
---------------------	------------	-----------------

Beratungsfolge:

Gremium	Sitzungsdatum	Top	Abst. Ergebnis
Magistrat	20.11.2017		
Finanz- und Wirtschaftsausschuss			
Stadtverordnetenversammlung			

Betreff:

**Überplanmäßige Ausgaben beim Produktkonto 0260100.035500013
(Auszahlungskonto: 0260100.840815013) in Höhe von 103.079,82 €
Baukostenzuschuss Erneuerung Wasserhochbehälter Promenade**

Anlage/n:

Beschluss:

Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 103.079,82 € zum Baukostenzuschuss Löschwasser bei der Erneuerung des Wasserhochbehälters Promenade in Wetzlar wird zugestimmt.

Wetzlar, den 15.11.2017

gez. Wagner

Begründung:

Mit Schreiben vom 04.12.2015 hat die enwag um Beteiligung und Einstellung eines entsprechenden Baukostenzuschusses für die Erneuerung des Wasserhochbehälters Promenade-Löschwasser BKZ in Höhe von 21,7 % von 1.000.000 € in den städtischen Haushalt gebeten. Die Grundlage stellt § 2 Abs. 3 des Vertrages über die Löschwasserbereitstellung zwischen der Stadt und der enwag vom 10. Januar 2007.

Nach erfolgter Erneuerung des Wasserhochbehälters Promenade in der Zeit vom 05.02.2016 – 30.12.2016 sind Rechnungen von der enwag mit einem Gesamtbetrag in Höhe von **320.079,82 €** (R-Nr.: 0008-ARF-2016-3626 - 305.348,25 €; R.-Nr.: 20160566 – 14.731,57 €) beim Amt für Brandschutz eingegangen.

Haushaltsmittel für die Erneuerung des Wasserhochbehälters im Bereich der Konrad-Adenauer-Promenade wurden mit einem Gesamtvolumen von 217.000,00 € in Ansatz gebracht. Nach erfolgter Abschlagszahlung in Höhe von 150.000,00 € an die enwag stehen noch 67.000,00 € an verfügbaren Mitteln zur Verfügung.

Für die Erstattung der von der enwag in Rechnung gestellten Gesamtkosten in Höhe von 320.079,82 € werden daher noch überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 103.079,82 € benötigt.

Die 130 m³ Löschwasserreserve (21,7 % vom Speichervolumen beider Behälterkammern von insgesamt 600 m³) aus dem Wasserhochbehälter Promenade ist für die Feuerwehr Wetzlar unbedingt erforderlich, um einen Grundschatz an Löschwasser sicherzustellen.

Wir bitten um Zustimmung und Bewilligung der überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 103.079, 82 €.

Künftig fallen Baukostenzuschüsse dieser Art nicht mehr an, da die Stadt regelmäßig 3 % des Aufwandes der Wasserdarbietung als Anteil für die Löschwasserversorgung zu übernehmen hat. Insofern wird der aus dem Jahre 2007 stammende Vertrag modifiziert.